

Inventering av äldre timmerbyggnader i Uppsala län 2004-2005

Datum: 050720

Inventerare: Magnus Henriksson

Objekt: "Vasakällaren"

Fastighet: Altuna sn, Revelsta 1:1

Ägare: Revelsta fideikommiss

Funktion, ursprunglig - nuvarande:

Flyttad: Nej

Datering: 16-1700-tal enligt kmv-program. Källarmuren sannolikt medeltida

Kulturrehistoriskt skydd: Omnämnd i Enköpings kommuns kmv-program *Från målarvik till skogsbygd område 6*

Bedömning av miljön: Relativt välbevarad

Antal stockar i långvägg: 14

i gavel: 36

Lägsta syllen i: gavel

Stighöjd: 23 cm

Bottenbjälklag mellan:

Mellanbjälklag:

Övrigt:

Byggnadsdel	Material, mått, ytbehandling etc	Skick. åtgärd
Sockel-mark	Hög bruksmurad källarmur av markfunnen sten.	Gott skick. Nyligen renoverat.
Stomme-väggar Längd - bredd Timrets form, halsning, knuttyp Ytbehandling	Fyrbilat rödfärgat timmer. Alla knutar inklädda, knutningen gick därför ej att besikta. Östra gaveln panelklädd. Bottenyta 9,40 x 9,40 m	Gott skick. Nyligen renoverat.
Tak Ev tidigare takkonstruktion	Tvåkupigt lertegel.	Nyligen omlagt.
Vindskivornock	Trä. Vindskivor rödfärgade.	
Dörr	Till källaren svartmålad paneldörr klädd med dubbelfasspant i fiskbensmönster. Till övre botten dörr i södra fasaden som är nygjord av stående rödfärgade brädor.	
Fönster	-	
Interiör, golv	-	
Övrigt	-	